



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท เอวาดา ไฮเทิล จำกัด ม.5 ต.วังกระแจะ
อ.เมืองตราด จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000474544 ลว.14 ต.ค.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-
บริษัท เอวาดา ไฮเทิล จำกัด ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอวาดา ไฮเทิล จำกัด เลขที่ 155 ม.1 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด มอบอำนาจ
ให้กับ นายธนพล ฐศิริ เลขที่ 85/1 ม.3 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง-
ตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่
ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 1 ก.ม.
2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท้ป - วัดโหลด
ได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์
เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง
ระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควี.เอ. จำนวน 1
เครื่อง โดยทาง ผชฟ.จัดหาและติดตั้ง
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 ม.
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด, ติดตั้งสายนิวทรลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

1.2. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผระพ.เป็นผู้จัดหา

1.3 แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ

- () รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 100 ม.
(นำกลับไปใช้งาน)
- () รื้อถอนที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 4 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)
- () รื้อถอนชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x70 วัตต์ จำนวน 2 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

1.4. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ม.
- () ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด
- () ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรลลงดิน จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสง และ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

รวมเงิน 18,626.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	1,200.00	บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	4,500.00	บาท
	รวมเงิน	7,700.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

50 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,000.00 บาท

3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก เป็นเงิน - บาท

3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน 18,626.00 บาท

3.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน 7,700.00 บาท

3.5. ค่าบริการHotline เป็นเงิน 7,060.00 บาท

3.6. ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน - บาท

3.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 38,386.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,687.02 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ 41,073.02 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 50 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท

จำนวน 20,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บค่าต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จินากำเนิด)

ทพ.บค. กฟอ.ตราด

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บพ.) ๒๕๕๘/๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายอรัชชัย ร้อยศรี) ได้รับชำระเงินค่าขยายเขตไฟให้เรียบร้อยแล้วทุกประการ

ผจก.กฟอ.ตราด

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

แผนกบริการลูกค้า

เป็นเงิน 15,999.00 บาท

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

ลงวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....รับเงิน

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า

จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ

ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด

และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ลงชื่อ).....