



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - น.ส.มัทธมา ทวีผล ม.6 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต ที่ 120000456644 ลว. 28 ส.ค.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก น.ส.มัทธมา ทวีผล ม.6 ต.ท่ากุ่ม
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ผล ม.6 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 360 เมตร ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 18 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 378 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 18 ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักลျี่จแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	9,078.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	9,078.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		635.46 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,713.46 บาท

(เก็บเงินจ้ดร้อยละสามบาทสี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมา..... / 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายติเรก จินากำเนิด)

หน.บค. กฟจ.ตราด

- ๑ ก.ย. ๒๕๕๖

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๔๗๔๖/๒๕๕๔

อนุมัติ

(นางสาวธีรบุษ สมพยัคฆ์)

ชจก. (บ.)

รักษาการแทน ผจก. กฟจ.ตราด

- ๑ ก.ย. ๒๕๕๖

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ <u>F464925809070๑๐/</u> เป็นเงิน <u>๑,๗๑๘</u> บาท ลงวันที่ <u>๑/๙/๑๕</u> ลงชื่อ <u>กฤษณา ไชยสุ</u> ผู้รับเงิน
