



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ 5 ส.ค. 2558
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายอนรรักษ์ อังสุวรรณ ม.4 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขตที่ 120000441116 ลว.29 ก.ค.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายอนรรักษ์ อังสุวรรณ ม.4 ต.น้ำเชี่ยว
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 140 ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 45 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 185 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอหระขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด , เทคคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 5 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 45 ม.
- ติดตั้งกับดักลิวรี่แรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	29,640.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	29,640.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		2,074.80 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,714.80 บาท

(ตาม همینหนังสือแจ้งรายละเอียดใบสัปดาห์เปิดสืบสวน) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายดิเรก จินากำเนิด)

หม.บค. กฟจ.ตราด

๕ ส.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บพ.) ๓๗๖๔ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายธวัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตราด

5 ส.ค. 2558

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๒๖๖๔๕๘/๑๐๒๐๐๑

เป็นเงิน ๒๑,๑๑๔.๕๖ บาท ลงวันที่ ๒ พ.ย. ๕๘

ลงชื่อ วัชรวิภา วัชรวิภา ผู้รับเงิน