



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
 เลขที่ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางซูลี แสงการ ม.12 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
 อ้างถึง คำร้องขอขยายเขตที่ 120000436660 ลว.2 ก.ค.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
 ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นางซูลี แสงการ ม.12 ต.วังกระแจะ
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.12 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 113 ระยะทางที่ขยายเขต
 ประมาณ 50 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 163 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคออนกรีตโคนเสา จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 10 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 25 ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนสายคา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 25 ม.
- ติดตั้งกับดักลัดวงจรแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	28,788.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	28,788.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		2,015.16 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,803.17 บาท

(สามหมื่นแปดร้อยสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมา..... / 2

157 ต. 14- ก.ค. 58

