



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท พี.โอ.เรลตี้เด็นท์ จำกัด ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000429445 ลง.10 มิ.ย.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท พี.โอ.เรลตี้เด็นท์ ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พี.โอ.เรลตี้เด็นท์ เลขที่ 64 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด มอบอำนาจให้กับ นายสมศักดิ์ อ่อนคำมา เลขที่ 50/3 ม.4 ต.วังกระแจะ อ.เขาสมิง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด โดยมีแปลงที่ดินตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 4 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ 6 ก.ม.
2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลด หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลต์
4. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง
5. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน
6. โดย ใ้โดยทาง ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง
7. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ / 2

247 ลง. 1 ต.ค. 58

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอ.ขนาด 12,12.20 ม.จำนวน 5,1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(ตามลำดับ)
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด, เตะอนกริดโคนเสา จำนวน - ชุด
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 180 ม.
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน 1 ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน 1 ชุด

1.2. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหา

1.3. แผนกรีดยอนไฟฟ้าสาธารณะ

- () รีดยอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 100 ม.
(นำกลับไปใช้งาน)
- () รีดยอนที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 4 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)
- () รีดยอนชุด โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x70 วัตต์ จำนวน 2 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

1.4. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ม.
- () ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด
- () ติดตั้งชุด โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมพลังงาน และ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

รวมเงิน 18,107.00 บาท

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	15,000.00	บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	30,000.00	บาท
	รวมเงิน	47,000.00	บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

500 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 50,000.00 บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	18,107.00	บาท
4.4. ค่าธรรมเนียม (3)	เป็นเงิน	47,000.00	บาท
4.5. ค่าบริการขอทโถน	เป็นเงิน	7,368.00	บาท
4.6 ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
4.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	เป็นเงิน	-	บาท

รวมเงิน 122,475.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 8,573.25 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

131,048.25 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 500 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท

จำนวน 200,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอบขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จินากำเนิด)

ทพ.บค. กฟภ.ตราด

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

ก.๒ ตร.(บห.) ๑๑๔๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายธวัชชัย ร้อยศรี)

ผอ.กฟภ.ตราด

30 มิ.ย. 2558

(คนกบริการลูกค้า

ได้รับชำระเงินค่าขยายเขตไฟเรียบร้อยแล้ว	
เป็นเงิน ๒๒,๘๗๔.๕๖ บาท	ค่ากับเสร็จรับเงิน
เล่มที่.....	เลขที่ F463158 093000
ลงวันที่ 31 มิ.ย. ๕๘	กิ่งทาง.....
(ลงชื่อ).....	

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า

จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ

จึงขอแจ้งให้ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด

และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(.....)