



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้า	ถึง	ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่		วันที่	22 พ.ค. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - ขอยสามัคคี ม.7 ต.วังกระแจะ อ.เมือง		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขตที่ 120000421877 ลง.15 พ.ค.2558		

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก ขอยสามัคคี ม.7
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.7 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 110 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 410 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสา คอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น
- บั๊กเสาคอมมือ คอนกรีต 0.25X0.25X4.50 ม. จำนวน 4 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 110 ม.
- ติดตั้งกับดักเล็รจแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	63,210.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	63,210.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		4,424.70	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,634.70	บาท
(หากมีเงินเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายศิริเอก จีรังกำเนิด)

หน.บค.กฟจ.ตราด

22 พ.ค. 2558

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๒๖๓๙/๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายธวัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตราด

22 พ.ค. 2558

ได้รับชำระเงินค่าขยายเขต		ร้อยละ	
เป็นเงิน	๖๗๘๔๙๙	บาท	เศษเงิน
เล่มที่		เอกสาร	
ลงวันที่	พ.ค. ๕๘		
(ลงชื่อ)			