



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้า	ถึง	ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่		วันที่	9 เมษายน 2558
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายสุทัศน์ ปฏิสังข์ ม.3 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขตที่ 120000411947 ลว.26 มี.ค.2558		

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายสุทัศน์ ปฏิสังข์ ม.3
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.3 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 225 เมตร ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 77 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 302 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- บั๊กเสาต่อมือ คอนกรีต 0.25X0.25X4.50 ม. จำนวน - ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 4x200 มม.(4x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 3 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (เมนสายคา) จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 45 ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 32 ม.
- ติดตั้งกับดักลัดวงจรแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	53,722.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	53,722.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		3,760.54	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,482.54	บาท
(ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จีนาท่าเน็ด)

หม.บค. กฟจ.ตราด

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒๓๔.ร.บ.๓๓ / ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายรัชชัย รอดพร)

หม.ก.กฟจ.ตราด

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ <u>PAF255604290501</u>	
เป็นเงิน <u>๐๙,๕๒๒.๐๐</u>	บาท ลงวันที่ <u>๒๒/๔/๕๘</u>
ลงชื่อ <u>กฤษณ์</u>	ผู้รับ