



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้า	น ถึง	ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่		วันที่	- ๕ มี.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายไพโรจน์ ใจแก้ว ม.3 ต.หนองคันทรอ อ.เมือง		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ 120000398776 ลว. 17 ก.พ.2558		

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายไพโรจน์ ใจแก้ว ม.3 ต.หนองคันทรอ
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ต.หนองคันทรอ อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 50 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 750 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น /
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 50 ม.
- ติดตั้งกับดักลัดวงจรแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	14,176.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	14,176.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		992.32	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,168.32	บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายติเรก จินากำเนิด)

หน.บค. กฟจ.ตราด

- ๕ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๑๖๕๗/๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อธิไชย)


ผชน.๑ (ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด

- 5 มี.ค. 2558

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ FD2825803/6000/

เป็นเงิน 15,168.25 บาท ลงวันที่ 16/๓/๕๘

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน