



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางสาวขวัญใจ ไตวิรัตน์ ม.1 ต.แหลมกลัด
อ.เมือง จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000393060 ลง 30 ม.ค. 58

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-
นางสาวขวัญใจ ไตวิรัตน์ ม.1 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวขวัญใจ ไตวิรัตน์ เลขที่ 11 ม.1 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด มอบอำนาจให้กับ
นายพิทักษ์ อ่อนคำมา เลขที่ 50/3 ม.4 ตำบลวังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ เลขที่ 55 ม.5
ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 3 ของสถานี
ไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 37 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว. รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัด
โหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป -
โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อ
แปลงระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 160 เควี.เอ. จำนวน
1 เครื่อง โดยทาง ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหา

5. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการคำนวณการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน

- () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด - ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(ส่งคืนคลัง)
- () รื้อถอนคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (นำกลับไปใช้งาน)
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม. (นำกลับไปใช้งาน)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด - ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ตร.มม. จำนวน - อัน
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จากรื้อถอน)
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.(จากรื้อถอน)

1.2. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- () รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง
- () กฟล.รื้อถอน

1.3. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผู้ใช้ไฟ. เป็นผู้จัดหา

1.4. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

รวมเงิน 16,821.00 บาท

2.ค่าธรรมเนียม /

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
	รวมเงิน	12,500.00	บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

160 เควีเอ.ฯละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 16,000.00 บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก - บาท

4.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

- ลว. - ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- - 5,000.00) เป็นเงิน 16,821.00 บ.

4.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน 12,500.00 บาท

4.5. ค่าบริการHotline เป็นเงิน 9,206.00 บาท

4.6. ค่าตั้งเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน - บาท

4.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 54,527.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 3,816.89 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้อไฟ 58,343.89 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 160 เควีเอ.ฯละ 400.00 บาท

จำนวน 64,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายคิเรก จินากำเน็ค)

ทพ.บค. กฟจ.ตราด

๖ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายคิเรก จินากำเน็ค)

แผนกบริการลูกค้า

ตราด (ท)

๖ ก.พ. ๒๕๕๘

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F212845802/00002

เป็นเงิน 85,118.46 บาท ลงวันที่ ๓๐ ก.พ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน