



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายจิรวิทย์ อริยมณีสกุล ต.บางพระ อ.เมืองตราด

อ้างอิง

คำร้องขอขยายเขตที่ 120000505192 ลว.10 ก.พ.2559

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายจิรวิทย์ อริยมณีสกุล ที่อยู่ 41 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ต.บางพระ อ.เมืองตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 30 ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 22 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 52 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน - ต้น
- บั๊กเสาดอมือ คอนกรีต 0.25X0.25X4.50 ม. จำนวน - ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 4 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (เพิ่มเฟส) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 22 ม.
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,522.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	7,522.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		526.54 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,048.54 บาท

(แปดพันสี่สิบแปดบาทห้าสิบลีตต่างค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จินากำเนิด)

หน.บค. กฟจ.ตราด

๓๐ ก.พ. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) / ๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายวิชาญ ร้อยศรี)

หน.ก.กฟจ.ตราด
๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาต
ดำเนินการเป็นต้นฉบับยื่นขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
จากเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ,สำนักงานที่ดินจังหวัด,
และที่ดินจังหวัด,กรมที่ดิน,กระทรวงมหาดไทย,
ทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ ร้อยศรี)

.....
--

ได้รับทราบและพิจารณาแล้ว นายวิชาญ ร้อยศรี F45/MS 575/2559
--