



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - ไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง ๓๑๕๕ ตราด-แหลมศอก
กม.๒๒-๒๖๐ ม.๕ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด
อ้างถึง หนังสือแนวทางหลวง กรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๒๘/พ.๒/๖๖ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - ไฟฟ้า
สาธารณะทางหลวง ๓๑๕๕ ตราด-แหลมศอก กม.๒๒-๒๖๐ ม.๕ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แนวทางหลวง กรมทางหลวง อ.เมืองตราด จ.ตราด ได้จ้างเหมาบริษัท
พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด ๑๐๖ ม.๗ ถ.วงแหวนบางบัวทอง-ปทุมธานี ต.บางเตือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ขอใช้ ไฟฟ้า
สาธารณะทางหลวง ๓๑๕๕ ตราด-แหลมศอก กม.๒๒-๒๖๐ ม.๕ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด เพื่อขอ
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงที่รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้าตราด
อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓๓ ก.ม.

๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุด
ที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่าย ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๓๐ เควีเอ ผขฟ. เป็นผู้ดำเนินการ

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

๑. วิธีดำเนินการ

๑.๑. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสมทบ ๕๐ %)

- () ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม. จำนวน - ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
 () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
 () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน - ท่อน
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก จำนวน ๒ เส้น(พร้อมโอเวอร์เฮดกราวด์) ระยะทาง
 ประมาณ - ม

๑.๒. หม้อแปลงภายนอก

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
 (/) ผชพ.ดำเนินการจัดหา

๑.๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- () ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น เพื่อประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน - ชุด
 () รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควีเอ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน - เครื่อง(นำกลับมาใช้งาน)

รวมเงิน ๓๖,๓๓๐.๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

๒.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	-	บาท
๒.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๑,๐๐๐.๐๐	บาท ✓
๒.๓ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๒,๕๐๐.๐๐	บาท ✓
	รวมเงิน	๓,๕๐๐.๐๐	บาท

๓. สรุปค่าใช้จ่าย


๓.๑. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

๓๐	เคเบิล.ฯลฯ ๑๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน ๓๖,๓๓๐.๐๐	บาท
๓.๓.	ค่าธรรมเนียม (๓)	เป็นเงิน ๓,๕๐๐.๐๐	บาท
๓.๔.	ค่าบริการHotline	เป็นเงิน ๗,๖๘๙.๐๐	บาท
๓.๕.	ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน -	บาท
๓.๖.	ค่าตรวจสอบแทนและรั้ว	เป็นเงิน -	บาท
	รวมเงิน	๕๐,๕๑๙.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน ๓,๕๓๖.๓๓	บาท
	รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช่ไฟ	๕๔,๐๕๕.๓๓	บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ หนังสือ ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาด้วยแล้ว

(นายติเรก จินากำเนิด)

ทผ.บค. กฟผ.ตราด
๑๑ กพ. ๒๕๕๙ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๗๐๕ /๒๕๕๙
อนุมัติ


(นายติเรก จินากำเนิด)
ทผ.บค. กฟผ.ตราด

๑๑ กพ. ๒๕๕๙