



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง กพย.เกาะหมาก - นายวสุวัฒน์ ชัยกุล
๒ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๑๒๗๗ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กพย.เกาะหมาก - นายวสุวัฒน์ ชัยกุล ม.๒ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวสุวัฒน์ ชัยกุล ๒๗๙ ม.๙ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี มอบอำนาจให้นายสุรินทร์ สุวรรณศิลป์ ๒๓/๓๕ ม.๑ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ขอใช้ไฟบริเวณ ม.๒ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.วงจรที่ ๙ ของสถานีไฟฟ้าคลองใหญ่อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒ ก.ม.

๑.๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๑.๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๑.๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง

๑.๕. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑. แร่งสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ ๕๐ %)

(/) ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน ๒ ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา

(/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด

(/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

(/) พาดสายสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๐ ม.

๒.๒. รื้อถอนแรงต่ำ

(/) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ ม.(นำกลับไปใช้งาน)

(/) แร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

(/) เสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น(ส่งคืนคลัง)

12 ก.ค. 2559