



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 5 ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายเอกราช วรสิงห์ ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000576743 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้ง นายเอกราช วรสิงห์ ที่อยู่ 32 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 98 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 190 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 288 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก


- ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 8 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 190 ม.
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน 1 ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	67,662.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	67,662.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		4,736.34 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	72,398.34 บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)		กำหนดคืนราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายดิเรก จีนาเก่าเนต)

หม.บค. กฟจ.ตราด
- ๗ ต.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๕๗๗๓ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายรัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตราด

- ๗ ต.ค. ๒๕๕๙

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ <u>๕๔๑๔๘๘๑๐๑๓๐๐๗</u> เป็นเงิน <u>๗๒๓๗๘๑</u> บาท ลงวันที่ <u>13 ต.ค. ๕๙</u> ลงชื่อ <u></u> ผู้รับเงิน
