



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด – ไฟสาธารณะตร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 –
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือแนวทางหลวงชนบทตราด ที่ กก 0703.15/2461 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้ กฟจ.ตราด – ไฟสาธารณะตร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 401+600-
กม.402+950 ม.2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ แนวทางหลวงตราด กรมทางหลวง เลขที่ 322 ม.5 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด
อ.เมืองตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลด เป็นอาคารที่ทำการ ไฟกำลัง - ราย รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดที่จะ
ขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรง
ต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง โดย
ผขฟ.เป็นผู้จัดหาและกฟภ.ติดตั้ง
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

1.1. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง - แรงต่ำ
- () ปักเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผขพ.ดำเนินการจัดหาและกฟภ.ติดตั้ง

รวมเป็นเงิน 35,009.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1.ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

30	เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
2.2.	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน		บาท
2.3.	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	1,000.00	บาท
2.4.	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	2,500.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		6,500.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	35,009.00	บาท
3.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
3.3.	ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	6,500.00	บาท
3.4.	ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที	เป็นเงิน	-	บาท
3.5.	ค่าบริการขอทไลน์	เป็นเงิน	21,022.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		62,531.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	4,377.17	บาท
	รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ		66,908.17	บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟ
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 30 เควีเอ.ๆ ละ 400.00 บาท
 จำนวน ยกรวัน บาท จะเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ หนังสือ ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
 และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน มาด้วยแล้ว.

(นายปิติ มีสังข์)

หพ.บค.กฟจ.ตราด
 - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.) พ/๓๕๕ /๒๕๕๙
 อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด

- ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
 จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
 ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
 และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ทุกประการ

(ลงชื่อ)

๙๓๔๓๓ ๑๓๓๓

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F4๑๑๘๕๙/๙๙๖๖๖๖

เป็นเงิน 40669.7 บาท ลงวันที่ 16 ธ.ค. ๕๙

ลงชื่อ ผู้รับเงิน