



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-น.ส.ลวิตา ขวัญสายทอง ม.๒ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่๑๒๐๐๐๐๖๐๖๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก น.ส.ลวิตา ขวัญสายทอง ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ โรงโม่ไม้แข็งติดกับหมู่บ้านโชคชัยวิลเลส ต.หนองเสม็ด

อ.เมือง จ.ตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๑๔ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๘ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๑๒๒ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.(บนเสา) จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘ ม.
- ปักเสา ครอบ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๘,๗๕๗.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๘,๗๕๗.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๖๑๒.๙๙	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๓๖๙.๙๙	บาท

(เก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,
ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๗๕ ๗ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายพรชัย พูลเกษม)

นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ 9

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	๕๕๑/๕๘๖๐๐/๒๕๖๐
เป็นเงิน	๘๗๕๖.๖๒ บาท ลงวันที่ ๑๙ ม.ก. ๖๐
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน