



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายนาวี โชคสมุทร ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมือง

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000624119 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้ง นายนาวี โชคสมุทร ที่อยู่ 8/1 ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 234 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 45 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 279 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 3x200 มม.(3x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 10 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(บนเสา) จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 25 ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(เมนสายคา) จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 ม.
- ติดตั้งกับดักลัดวงจรแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	33,914.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	33,914.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		2,373.98 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,287.98 บาท

(สามหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายทวีศักดิ์ อาสน์สถิตย์)

ชม.บค. รักษาการแทน หม.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.) ๑๕๖๕ /๒๕๖๐ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติ

นายดิเรก จินากำเนิด

รักษาการแทน ผอ.กฟจ.ตราด

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F ๑๑๕๖๖๐๑๐๓๐๐๐๓
เป็นเงิน	๓๖๒๘๘.๘๓ บาท ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
ลงชื่อ	ได้รับเงิน