



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางสาวศศนันท์ ราชา ม.6 ต.ตะกวาง อ.เมืองตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000630945 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้ง นางสาวศศนันท์ ราชา ที่อยู่ 10-12 ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ อ.เมืองตราด
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.6 ต.ตะกวาง อ.เมืองตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 270 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 8 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 278 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคออนกริดโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 8 ม.
- ติดตั้งกับดักลျี่รจแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด


3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,747.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	7,747.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		542.29 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,289.29 บาท

(แปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ค.กฟจ.ตราด

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.) ๗๓๕๗ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F558566005020001
เป็นเงิน	8288.84
โดย	๒ พ.ค. ๖๐
ลงชื่อ	