



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นายสมคิด รังสะกินนิน ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก. กฟจ. ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่๑๒๐๐๐๐๖๔๓๔๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

- ๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายสมคิด รังสะกินนิน ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
- ๑.๒ สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
- ๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒
- ๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ ๓๐๐ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๙๐๐ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนแฉัก ขนาด ๒x๒๐๐ มม. (๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด (นำกลับมาใช้งาน)

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๒๖ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแฉัก ขนาด ๔x๒๐๐ มม. (๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๕๕,๔๓๖.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๕๕,๔๓๖.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๓,๘๘๐.๕๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙,๓๑๖.๕๒	บาท

(ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๒.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,
ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังข์)
ผผ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๓๐๐๖ /๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F 558566006010001	
เป็นเงิน 59316.46	บาท ลงวันที่ 1 มิ.ย. 60
	ผู้รับเงิน