การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่ วันที่ ๑ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด – นายธัชพิสิษฐ์ มุสิกรัตน์ ม.1 ต.ชำราก อ.เมืองตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000647055 ลงวันที่ 2 มิ.ย.2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) **<u>รายละเอียด</u>**

1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้ง นายธัชพิสิษฐ์ มุสิกรัตน์ ที่อยู่ 122/6 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.1 ต.ชำราก อ.เมืองตราด

1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2

1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 913 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 80 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 993 เมตร

2.) **<u>วิธีการดำเนินการ</u>**

<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>

- ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 4 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 80 ม.
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) **<u>เงินลงทุน</u>**

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	18,438.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	18,438.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		1,290.66 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**19,728.66** บาท

(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) กำหนดยืนราคา 3 เดือน

จึงเรียนมา...../2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังข์)
หผ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.) ๗๖๗๖/๒๕๖๐

อนุมัติ

นางสาวธีรนุช สมพยัคฆ์
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด
๑ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F4919060023 0001
เป็นเงิน 17,729.- บาท ลงวันที่ 28/6/60
ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

แผนกบริการลูกค้า