การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด **ถึง** ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่ **วันที่** ๒ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด – นายอรุณ ทรรศนะเลิศวิไล ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000647690 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2560 แจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด–นายอรุณ ทรรศนะเลิศวิไล ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. **<u>รายละเอียด</u>**

1.ผู้ขอใช้ไฟ นายอรุณ ทรรศนะเลิศวิไล เลขที่ 7/4 ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด มอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ อ่อนคำมา เลขที่ 50/3 ม.4 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 3 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯระยะทางประมาณ 44 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง – กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท็ป - วัดโหลดใต้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. – แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3เฟส 22 เควี.ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง ผชฟ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ ..... / 2

<u>วิธีการดำเนินการ</u>

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

( ) ปักเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา

( ) ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

(/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม. จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

( ) พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 7 ม.

( ) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากสายเดิม จำนวน - ชุด

รวมเงิน 17,606.00 บาท

2 ค่าธรรมเนียม

2.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	15,000.00	บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	30,000.00	บาท
	รวมเงิน	47,000.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

500 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 50,000.00 บาท

3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก - บาท

3.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน **<u>หัก</u>** ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

- ลว. - ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- - 5,000.00) เป็นเงิน 17,606.00 บ.

3.4. ค่าธรรมเนียม (3)	เป็นเงิน	47,000.00	บาท
3.5. ค่าบริการฮอทไลน์	เป็นเงิน	9,080.00	บาท
3.6 ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
3.7. ค่าขนย้ายหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเงิน	123,686.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	8,658.02	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ		**132,344.02**	บาท

กำหนดยืนราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟเป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 500 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท จำนวน **200,000.00** บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอขยายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายทวีศักดิ์ อาสน์สถิตย์)

ชผ.บค. รักษาการแทน หผ.บค.กฟจ.ตราด

๒ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.)๑๑๑๑๑ /๒๕๖๐

อนุมัติ

นายบุญส่ง ไชยเนตรี

(วจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ตร.

๒ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F 55756600 7030003

เป็นเงิน 7,337.85 บาท วันที่ 3 ก.ค. 60

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

แผนกบริการลูกค้า