



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายเฉลียว รัตนาวร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่๑๒๐๐๐๐๖๗๖๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายเฉลียว รัตนาวร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ม.๒ ต.ชำราก อ.เมืองตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๘๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๓๐ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๕๑๐ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

- เทโคนคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น(เมนชายคา) ระยะทาง ๓๐ ม

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๓,๙๘๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๓,๙๘๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๙๗๘.๖๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔,๙๕๘.๖๐	บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๕๖๐๖ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ) นายคณิศร วัฒนวรางกูร
(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F ๕๕๕๕๖๖๐๐๑๒๕๐๐๐๑
เป็นเงิน	14,958.15 บาท ลงวันที่ ๒๕ 1๔. ๖๐
ลงชื่อ	<u>หจก</u> ผู้รับเงิน