



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางสาวเกษร ฉิมพลี ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๓๐๒๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นางสาวเกษร ฉิมพลี ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๕๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๑๔๒ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๙๙๒ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่กรอกแรงต่ำ จำนวน ๖ ชุด
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔๒ ม.

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๗,๑๕๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗,๑๕๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๓,๓๐๐.๕๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐,๔๕๐.๕๐	บาท

(ห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประเมินการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๗/๗๓๑/๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รองผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....
(..นายสาธิต ๕๕ นิลนารี..)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F55756608150001
เป็นเงิน	๕๐,450.89 บาท ลงวันที่ 15 ต.ค. 60
ลงชื่อ	 ผู้รับเงิน