



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นายสุจินดา เชื้อคมตา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๑๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบ.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายสุจินดา เชื้อคมตา ต.กกตุม อ.ตงหลวง จ.มุกดาหาร

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ม.๕ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรรม ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๗๐๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๖๕ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๗๖๕ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แรงดันภายนอก

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- เทโคเคอนกรีต จำนวน ๒ ชุด

- ติดตั้งเร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑๔ ชุด

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.(บนเสา) จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๓ ม.

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.(บนเสา) จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๒ ม.

เงินลงทุน.../๒.


๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

๑. แผนกแรงดันภายนอก	เป็นเงิน	๔๗,๓๕๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗,๓๕๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๓๓๗.๓๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐,๖๘๗.๓๐	บาท

(หัวหมั่นเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายชิต มีสังข์)

ทพ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๒๓๐๐ /๒๕๖๑

อนุมัติ



(นายวิระศักดิ์ สุนทร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า

จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ)



ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	P4๓1๔๘๖1๒/๒3๐๐๐๑1
เป็นเงิน	๕๐,๖๘๗.๓๐ บาท ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๑
ลงชื่อ	 (รับเงิน)