



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

1-066/5

จาก ผบ.บ.

ถึง ผจก.กฟภ.บึง

เลขที่

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา งานติดตั้ง Snake Guard ภายในนิคมฯเหมราช (บ่อวิน)

อ้างอิง บันทึกด่วน เลขที่ ก.๒ กปบ.(วว.) ๑๘๗๔/๒๕๕๘ ลว.๑๘ ส.ค.๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.บึง ผ่าน ชจก.(ท)

ตามบันทึกที่อ้างถึง เรื่อง ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯบ่อวิน (ชลบุรี) ผลการดำเนินการคัดค้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI SAIDI) ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สะสม ๖ เดือน (ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๘) พบว่า นิคมฯบ่อวิน (ชลบุรี) มีผลดำเนินการคัดค้าน SAIDI เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เกินค่าเป้าหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง และควบคุมค่าดัชนี SAIFI SAIDI ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๕๘ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ผบ.บ.กฟภ.บึง ขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard ภายในพื้นที่นิคมฯเหมราช (บ่อวิน) รายละเอียดดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี. จำนวน ๓๐ ต้น ราคาต้นละ ๒๑๐ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐.-บาท
 ๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. จำนวน ๒๕๕ ต้น ราคาต้นละ ๑๙๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๒๑๐.-บาท
- เห็นควรจ้าง หจก.สเน็คการ์ด ที่อยู่ ๗๔/๖ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดชลบุรี เป็นผู้เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๕๑๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผบ.บ.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการงานจ้าง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|----------|----------------------|
| ๑. นายวิบูลย์ เผือกอุย | ผ.มต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคมสัน คุ่มชาติ | ช.ผ.กส. | กรรมการ |
| ๓. นายเรวัชน ไหมทอง | พช.๔ ผบ. | กรรมการ |
| ๔. นายทวีศักดิ์ รวดเร็ว | ช.ผ.บ. | เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการให้ต่อไป

ผบ.บ.

(นายภูทอง วงศ์ชัยโกศล)

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป ผ.บ.กฟภ.บึง

ผ.บ.บ.

(นายวุฒินุญ ผาติสุวรรณ)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.บึง

31 ธ.ค. 2558