



พบค.กพอ.สอยดาว

ถึง พจก.กพอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อมูลด้านข่ายเชตระบบชำนาญ กพอ.สอยดาว - นายอังชัน อุติวงศ์

คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๙๐๐๐๐๔๑๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน พจก.สอด.

ตาม

คำร้อง

ที่ชี้งค์แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบชำนาญไฟฟ้า

และ

นั้น

พบค.กพอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายละเอียด

- ๑.๑) นายอังชัน อุติวงศ์ อายุบ้านเลขที่ ๔๐/๖ หมู่ ๑ ตำบล ๑.๑ อำเภอ ๑.๑ จังหวัด ๑.๑
 ๑.๒) ข้อมูลด้านข่ายเชตระบบชำนาญไฟฟ้ากับสวนผลไม้ ๑.๑ หมู่ ๑.๑ ตำบล ๑.๑ อำเภอ ๑.๑ จังหวัด ๑.๑
 ๑.๓) สถานที่ใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควรี่ เครื่องหัวจากหม้อแปลงระยะทาง ๕๓๓ เมตร
 ๑.๔) สภาพภูมิประเทศสะพานสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

(๒) วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑) แผนกแร่งต่ำพื้นที่ ๕๐ AW จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

ติดตั้งล้อฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๕ สาย พร้อมชุดกราว์ด จำนวน ๑ ชุด , ติดตั้งชุดยึดโยงขนาด ๙๕ ต.ม.m. จำนวน ๑ ชุด

(๓) เงินลงทุน

- ๓.๑) ผู้ใช้ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายแผนกแร่งต่ำเป็นเงิน ๓๔,๑๐๐.๔๘ บาท , ภาษีเป็นเงิน ๒,๖๔๗.๐๓ บาท
 รวมเป็นเงิน ๓๗,๗๔๗.๔๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อมูลดังนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบชำนาญ , ประมาณการในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๙/๒๕๕๘

(นายศิริชัย สมหมาย)

อนุมัติ :

ตำแหน่ง

หน.บค.

๒๗ / ๔ / ๒๕๕๘

(นายทรงศักดิ์ มุกดาสนิท)

ตำแหน่ง ซจก.(ท) รักษาราบทแทน พจก.กพอ.สอด.

๒๗ / ๔ / ๒๕๕๘