



จาก พบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง พจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขานาน

อ้างถึง

หนังสือที่ จป ๓/๑๕๐๓/๓๙๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน พจก.สอยดาว.

ตาม

หนังสือ

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ

นั้น

พบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายละเอียด

- ๑.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขานาน ม.๓ ต.ทุ่งขานาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
- ๑.๒) ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านเข้าสระห้อน-หันองแกะ ม.๓ ต.ทุ่งขานาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
- ๑.๓) สถานที่ใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เพลส ขนาด ๒๐ เครื่อง เอก อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ๘๗/๘ เมตร
- ๑.๔) สภาพภูมิประเทศลักษณะภูมิภาคคิดค่าแรงกรณี ๒

(๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑) แผ่นกรองตัวปักเสา ค Orr. ๙ เมตร จำนวน ๑ ตัน, ปักเสา ค Orr. ๘ เมตร จำนวน ๑๕ ตัน

พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๕๕๕ เมตร

ติดตั้งล้อฟ้า ระบบ ๑ เพลส ๒ สาย พร้อมชุดลงกราวด์ จำนวน ๒ ชุด, ติดตั้งชุดยึดโยงขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน ๗/ ชุด

(๓) เป็นลงทุน

๓.๑) ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผ่นกรองตัวเป็นเงิน ๑๕๙,๘๙๐.๙๐ บาท, ภาษีเป็นเงิน ๑๐,๖๙๗.๔๖ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗๐,๕๙๗.๔๖ บาท

๓.๒) กฟฟ.ลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แบบคำร้องขอขยายเขต, แผ่นกรองก่อสร้างระบบจำหน่าย, ประมาณการในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๓๙๙/๒๕๕๘

อนุมัติ .

ตำแหน่ง

(นายศรีษฐ์ สมสมัย)

๘๘/๑๑

๒๒ / ๕ / ๒๕๕๘

(นายศรีษฐ์ ท่าเตี๊ยะ)

ตำแหน่ง

หน.กส. รักษาการแทน พจก.กฟอ.สอยดาว

๒๒ / ๕ / ๒๕๕๘