



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางจอมขวัญ ศรีทอง พร้อมเพื่อนบ้าน
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๐๖๓๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ สวนผลไม้ นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางจอมขวัญ ศรีทอง พร้อมเพื่อนบ้าน ม.๑๑ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟกับสวนผลไม้ ม.๕ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ๒๐ เมตร
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงสูงปักเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น แคมไลน์ (กฟภ.ลงทุน ๕๐% ผขฟ.สมทบ ๕๐%)
- ๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกแรงต่ำปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ๒ วงจร ระยะทาง ๒๐ เมตร พร้อมตัดจ่ายแบ่งวงจรแรงต่ำใหม่

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงสูงเป็นเงิน ๖,๙๑๖.๕๘ บาท แผนกหม้อแปลงเป็นเงิน ๒๒๓,๒๕๗.๗๔ บาท แผนกแรงต่ำเป็นเงิน ๕๓,๙๘๔.๕๔ บาท ภาษีเป็นเงิน ๒๐,๕๙๑.๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๔,๗๕๐.๔๑ บาท
- ๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๕,๗๗๓.๘๘ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๕๓/๒๕๕๘
อนุมัติ

(นายศิริชัย สมสมัย)

ตำแหน่ง

ทผ.บค.

๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ตำแหน่ง

(นายทรงศักดิ์ มุกตาสนิท)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๘/๐๖/๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)