



## บันทึก

จาก	ผบค.กฟอ.สอยดาว	ถึง	ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่		วันที่	๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน		
ว้าวถึง	หนังสือที่ ฉบับ ๑๙๑๐๓/๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว  
 ตาม หนังสือ ที่ อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
 ให้กับ ไฟส่องทาง(บ้านเครื่อหวาย ซอย ๒) นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

- ๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หม.๒ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟฟ้า (ไฟส่องทาง) ให้กับบ้านเครื่อหวาย - ซอย ๒ หม.๘ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เกวีโว อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

### ๑.๔ สภาพภูมิประเทศและลักษณะรวมของหม้อแปลง

### ๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกไฟสาธารณะพัดสาย ๒๕ AW จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร  
พัดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร  
ติดตั้งไฟคอมมาร์ณะ ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด

### ๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกไฟสาธารณะ เป็นเงิน ๔๔,๐๔๙.๓๑ บาท , ภาษีเป็นเงิน ๓,๐๘๓.๓๘ บาท  
รวมเป็นเงิน ๔๗,๑๓๑.๖๙ บาท

ดูหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๖๑/๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายศิริชัย สมสมัย)

ตำแหน่ง ผพ.บค.

๐๓/๐๗/๒๕๕๘

(นายศิริชัย สมสมัย)  
 ผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจสอยดาว  
 ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ – ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)