



## บันทึก

จาก	ผบค.กฟอ.สอยดาว	ถึง	ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่		วันที่	๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางสาว วนิดา ปรียะอนุกูล		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๗/๑๙๓๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว  
 ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
 ให้กับ ห้องแคา นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางสาว วนิดา ปรียะอนุกูล อายุบ้านเลขที่ ๑๙/๑๐ ม.๓ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟกับ ห้องแคา ม. ๓ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีโอล อายุห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศส่วนที่ตั้งอยู่ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายเล็กๆ ไหลผ่าน

### ๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงตัว ปักเสา คอร. ๕ เมตร จำนวน ๒ ต้น, พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร  
 พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๓ เมตร (เมนชายค่า) งบ ผชพ. ทรัพย์สิน กฟก.

### ๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงตัวเป็นเงิน ๔๖,๑๓๒.๗๘ บาท ภาษีเป็นเงิน ๒,๙๔๔.๒๘ บาท  
 รวมเป็นเงิน ๕๙,๐๗๒.๐๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.)๒๓๔ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายศรีชัย สมสมัย)

ตำแหน่ง

ผบ.บค.

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘

(นายทรงศักดิ์ วงศานนท์)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผบค. กฟล. สอด.

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘