



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว – หจก. ที. เอส. วี การจราจร
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๑๖๘๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ ไฟส่องสว่างทางบ้าน มหาเจรีย นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ หจก. ที. เอส. วี การจราจร เลขที่ ๘๘/๑๐ ม.๒ ต.นายายาม อ.นายายาม จ.จันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ เพื่อจ่ายไฟให้กับไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๕

บ้านมหาเจรีย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๓ ของสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง

๒๒ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหา)

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒.๒ แผนกมิเตอร์เดินสาย เข้า – ออก มิเตอร์ เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกหม้อแปลงเป็นเงิน ๓๕,๕๕๗.๗๕ บาท แผนกมิเตอร์เป็นเงิน ๓,๗๓๓.๘๙ บาท

ค่าสมทบเป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ค่าตรวจสอบแบบและ

จัดทำแผนผังเป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีเป็นเงิน ๓,๔๑๕.๔๑ บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๒๐๗.๐๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๗๘/๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ สิรินันท์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สอยดาว

๒๙ / ส.ค. / ๒๕๕๘

(นายศิริชัย สมสมัย)

ตำแหน่ง ทผ.บค.

๒๙ / ส.ค. / ๒๕๕๘