



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - ระบบประปาหมู่บ้านไผ่ล้อม โดย นายเชิด ยอดสร้อยทอง
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๐๓/๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ ระบบประปาหมู่บ้านไผ่ล้อม ม.๖ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ ระบบประปาหมู่บ้านไผ่ล้อม ม.๖ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบประปาหมู่บ้านไผ่ล้อม ม.๖ ต.ทุ่งขนาน

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง
๓๐๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำปักเสาเคอร์.๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (แซมไลน์)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน ๕,๐๓๘.๘๒ บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๕๒.๗๒ บาท
รวมเป็นเงิน ๕,๓๙๑.๕๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๐๖๔/๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ มุกดาสนิท)

ตำแหน่ง ขจว.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.สอว.

๕ ๓ ๑๑.๗. ๒๕๕๙

ตำแหน่ง

(นายศิริชัย สมสมัย)

ผจก.บค.

๕ ๓ กย. ๒๕๕๙