



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - เทศบาลตำบลทรายขาว
อ้างอิง หนังสือที่ จบ ๕๒๕๐๓/๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว
ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ ขอยข้ามสะพานคว้านไทร นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด
 - ๑.๑ เทศบาลตำบลทรายขาว ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ม.๑ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 - ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับขอยข้ามสะพานคว้านไทร ม.๑๒ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 - ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
 - ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
 ๒. วิธีการดำเนินการ
 - ๒.๑ แผนกแรงต่ำปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น, พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๙๕ เมตร
 ๓. เงินลงทุน
 - ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน ๓๐,๐๒๔.๕๐ บาท ภาษีเป็นเงิน ๒,๑๐๑.๗๕ บาทรวมเป็นเงิน ๓๒,๑๒๖.๒๕ บาท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๔๔/๒๕๕๔

อนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ มุกตาสุนิ)

ตำแหน่ง ผจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๕

(นายศิริชัย สมสมัย)

ตำแหน่ง ผจก.บค.

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๕