



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางพรมพรณ กระต่ายวงศ์จันทร์
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๕๒๓๙/ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ ห้องแถว ม.๑๔ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางพรมพรณ กระต่ายวงศ์จันทร์ บ้านเลขที่ ๓๕/๘ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับห้องแถว ม.๑๔ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๕๖๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกแรงต่ำร้อยถอนเสา คอ. ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง), ร้อยถอนสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๓๕ เมตร (ส่งคืนคลัง), ร้อยถอนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๒๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่ ๒๐ เมตร) พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ร้อยถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอกร้อยถอนเสา คอ. ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง), ปักเสา คอ. ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น ร้อยถอนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๒๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่ ๒๐ เมตร), พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๑๒๘ เมตร พาดสายเมนชายคา ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๔ เมตร (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน ๔๑,๖๓๕.๐๙ บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% เป็นเงิน ๑,๒๙๙.๒๖ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๙๓๔.๓๕ บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน ๑๒๑,๑๓๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๒๖/๒๕๕๙

อนุมัติ

ตำแหน่ง

นายศิริชัย สมสมัย

ผจก.บค.

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙

ตำแหน่ง (นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันนท์)

ผจก.กฟอ.สอยดาว

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙

(หมายเหตุ: รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)