



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายวิมล จันทนา
อ้างอิง คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๓๔๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ ห้องแถว ม.๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายวิมล จันทนา บ้านเลขที่ ๑/๑๓ ม.๖ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับห้องแถว ม.๘ ม.๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง
ระยะทาง ๕๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แยกหม้อแปลงสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ เป็น หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำเพิ่ม ๑ ชุด (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟอ.)

๒.๒ แยกแรงต่ำปิกเสา คอร.๙, ๑๒ เมตร จำนวน ๒, ๑ ต้น, ร้อยถอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง
๓๕ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๙๒ เมตร), พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๖ เมตร
พาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๘ เมตร (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟอ.)

หมายเหตุ : ราคาหม้อแปลงเดิมขนาด ๕๐ เควีเอ เป็นเงิน ๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท นำมาหักลบกับหม้อแปลงใหม่

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแยกหม้อแปลงเป็นเงิน ๕๑,๕๘๑.๐๐ บาท, แยกแรงต่ำเป็นเงิน ๗๑,๑๒๘.๓๑ บาท

ค่าสมทบเป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีเป็นเงิน ๘,๙๓๙.๖๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๖,๖๔๘.๙๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๙๐/๒๕๕๙

อนุมัติ

ตำแหน่ง นายศิริชัย สมสมัย

ผบ.บค.

ตำแหน่ง (นายทรงศักดิ์ มุกดาสนิท)

ผจก. (ก) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. สอด.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)