



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว – แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรี
 อ้างถึง หนังสือเลขที่ คค ๑๗๐๓.๐๖/๓๐๓๗ ลง. ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว
 ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 ให้กับ ไฟส่องสว่างทาง ถนนสาย จป.๔๐๑๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๔ บ้านโค้กพัฒนา นั้น
 ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จ.จังหวัดบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เครื่อง เพื่อจ่ายไฟให้กับไฟส่องทางหลวง
 ถนนสาย จป.๔๐๑๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๔ บ้านโค้กพัฒนา

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ ของสถานไฟฟ้าป้องน้ำร้อน ห่างจากสถานีฯ
 ระยะทาง ๑๘ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศส lokale สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง
 (ผู้ใช้ไฟจัดหา) พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒.๒ แผนกมิเตอร์เดินสาย เข้า – ออก มิเตอร์ เพื่อร่องรับการติดตั้งมิเตอร์

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกหม้อแปลงเป็นเงิน ๓๕,๗๕๔.๓๖ บาท , แผนกมิเตอร์เป็นเงิน
 ๓,๔๗๗.๔๐ บาท , ค่าสมทบเป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท , ภาษีเป็นเงิน ๒,๙๑๕.๖๙ บาท
 รวมเป็นเงิน ๔๙,๑๗๖.๔๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๓๓๔/๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ตำแหน่ง พชน.ระดับ ๙ รักษาการแทน ผบ.บค.

๑๔ ธ.ค. ๕๙

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผบค.กฟอ.สอด.

๑๔ ธ.ค. ๕๙