



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางสาวประสิทธิ์ สัตพันธ์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๓๐๒๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ ห้องแถว หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางสาวประสิทธิ์ สัตพันธ์ บ้านเลขที่ ๗๗/๖ หมู่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับห้องแถว หมู่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๔๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำร้อยถอนเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง) , ปักเสา คอร.๙,๑๒ เมตร จำนวน ๓,๑ ต้น ร้อยถอนสาย ๕๐ A ระยะทาง ๖๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) , ร้อยถอนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๖๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๗๐ เมตร พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร (เมนชายคา)

๓. เงินลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน ๙๙,๐๕๐.๗๕ บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖,๙๓๓.๕๕บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๙๘๔.๓๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๐๑๗/๒๕๖๐

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายพงษ์ศักดิ์ ชีรนนันทน์)

ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตำแหน่งนายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์

ผชน.ระดับ ๙