



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ 0 ต. เพ็ญ ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางรัตติกาล นงค์ยา

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๓๖๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ ขอย ม.ทวี หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางรัตติกาล นงค์ยา หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับกิจการ ขอย ม.ทวี หมู่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง

ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แฉกแรงสูงหรือถนนเสา คอร.๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง), ปักเสา คอร.๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น

พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร (เพิ่มเฟส)(งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แฉกหม้อแปลงหรือถนนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนคลัง)

ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แฉกแรงต่ำหรือถนนเสา คอร.๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น (ส่งคืนคลัง) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๔ แฉกแรงต่ำพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร (เพิ่มเฟส) (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน 28,311.11 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน 1,981.78 บาท

รวมเป็นเงิน 30,292.89 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๐๘๑/๒๕๖๐

อนุมัติ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งนายประจักษ์ อิ่มทวี (วิบูลย์)

พิจารณา

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)