



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่

๓๐ ส.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายวุฒิชัย จันทร์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๔๗/๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายวุฒิชัย จันทร์ บ้านเลขที่ ๔๔/๔ หมู่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับสวนผลไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๔ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะทางจากสถานีประมาณ ๑๓ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงหรือถอมหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (ส่งคืนคลัง) , ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกแรงต่ำบักเสา คอร.๔ เมตร จำนวน ๒ ต้น , ร็อดสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) , พาดสาย ๔๕ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๒ เมตร , พาดสาย ๔๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๖๘ เมตร (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน 29,801.54 บาท ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 2,086.11 บาท
รวมเป็นเงิน 31,887.65 บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน 137,174.35 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๔๗/๒๕๖๐

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันท์)
ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตำแหน่ง (นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
ผช.ระดับ ๘