



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายจรรณิษฐ์ กลิ่นเพ็ง

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ 120000870923 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายจรรณิษฐ์ กลิ่นเพ็ง บ้านเลขที่ ๑๘๒/๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น

๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานีที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ๑๖๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำด้านหม้อแปลงหรือถนนสายแรงต่ำ ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖.๒๕ เมตร ,
ติดตั้งสายแรงต่ำ ๑๘๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖.๒๕ เมตร , ร้อยถนน LT.สวิตช์แรงต่ำ ๓ ชุด ,
ติดตั้ง LT.สวิตช์แรงต่ำ ๓ ชุด

๒.๒ แผนกแรงต่ำบักเสา คอ. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น , ร้อยถนนสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๗๓ เมตร ,
ร้อยถนนสาย ๕๐ AW จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๘๔ เมตร , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร
พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๑ เมตร , พาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๐๒.๕๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายร้อยถนนแผนกแรงต่ำด้านหม้อแปลงเป็นเงิน 343.00 บาท , ติดตั้งแผนกแรงต่ำด้านหม้อแปลงเป็นเงิน 7,386.80 บาท , ร้อยถนนแผนกแรงต่ำเป็นเงิน 2,027.00 บาท , ติดตั้งแผนกแรงต่ำเป็นเงิน 158,164.09 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน 11,754.46 บาท , รวมเป็นเงิน 179,675.35 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๙๖/๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ ลีรัตน์หมื่น)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตำแหน่ง (นายสมศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
ผช.ระดับ ๙