



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางสาวเทียบ สายแก้ว

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ 120000687808 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางสาวเทียบ สายแก้ว บ้านเลขที่ ๙/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับสวนผลไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงรื้อถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๓๐ เมตร , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๓๐ เมตร , ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกแรงต่ำรื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำปักเสา คอ.ร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน 10,764.84 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน 753.54 บาท

รวมเป็นเงิน 11,518.38 บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน 237,227.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๗๙/๒๕๖๐

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายกรรณ ลีทธิโชค)

ผชน:๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

ตำแหน่ง(นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)

จผ.บค