



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - วัดคลองเม่น (เข้าหม้อแปลงขนาด 100 KVA)

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ 120000700161 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ วัดคลองเม่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ วัดคลองเม่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น
- ๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับวัดคลองเม่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ๘๐ เมตร
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงสูงปักเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (เข้าเฉพาะหม้อแปลง) พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน ผขฟ.)
- ๒.๓ แผนกหม้อแปลงรื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (เฉพาะหม้อแปลง) (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๔ แผนกแรงต่ำรื้อถอนเสา คอร. ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร , พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกก่อสร้างแรงสูงเป็นเงิน 14,290.60 บาท ,แผนกก่อสร้างหม้อแปลงเป็นเงิน 55,838.40 บาท , แผนกรื้อถอนหม้อแปลงเป็นเงิน 5,604.30 บาท ,แผนกรื้อถอนแรงต่ำเป็นเงิน 2,069.00 บาท , แผนกก่อสร้างแรงต่ำเป็นเงิน 20,063.50 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 6,850.61 บาท รวมเป็นเงิน 104,716.41 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๙๘/๒๕๖๐

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายกรรมา สิทธิโชค)

ตาม.๔ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)

ผ.บ.ค.