



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางสิวพันธ์ คำพงษ์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓/๔๑๔๙๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ บ้านอยู่อาศัย หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางสิวพันธ์ คำพงษ์ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ บ้านอยู่อาศัย หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๓ จากสถานีไฟฟ้าป้อนน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๔๐ กม.
๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แฉกแรงต่ำร้อยดอนเสา คอร.๘ , ๑๒ เมตร จำนวน ๒ , ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง) , ร้อยดอนสาย ๕๐ A จำนวน ๘๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๘๐ เมตร) , ร้อยดอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๘๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๘๐ เมตร) ร้อยดอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๑๒๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๑๒๐ เมตร) , พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๑๓๐ เมตร (จบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
๒.๒ แฉกแรงต่ำภายนอกร้อยดอนเสา คอร.๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง) , ร้อยดอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๔๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๔๐ เมตร) , ร้อยดอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๔๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๔๐ เมตร)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแฉกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน 4,651.69 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 325.62 บาท
รวมเป็นเงิน 4,977.31 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอศ.(บค.) ๐๘๐/๒๕๖๑
อนุมัติ

ตำแหน่ง _____
นายสุวิภา สิริโชค
ผพน.๕ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอศ.
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

ตำแหน่ง _____
(นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)
จก.บค.
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)