



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายก่อศักดิ์ รวมทรัพย์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗/๔๓๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายก่อศักดิ์ รวมทรัพย์ บ้านเลขที่ ๘๘/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าไปงน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๓๗ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงรื้อถอนเสา คอร.๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น (นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๒ ต้น) , ปีกเสา คอร. ๑๒ เมตร

จำนวน ๑๓ ต้น , รื้อถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒,๖๔๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) , พาดสาย ๕๐ SAC

จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒,๓๒๓ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงรื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนคลัง) , ติดตั้งหม้อแปลง

ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำรื้อถอนเสา คอร. ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น , รื้อถอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร

(นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน ๒๒๐ เมตร) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอกพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕๕ เมตร (เพิ่มเฟส) (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน 20,184.51 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,412.92 บาท

รวมเป็นเงิน 21,597.43 บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน 1,488,234.11 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๘๖/๒๕๖๑
อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายกรรณ สิทธิโชค)
ชน.๔ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)
ชอ.บค. รักษาการแทน ผอ.บค.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)