



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว – นายสำลี กองยอด (พร้อมเพื่อนบ้าน)

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๔๐๔๗/ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายสำลี กองยอด(พร้อมเพื่อนบ้าน) บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๒๘ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงปักเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๑๙ ต้น , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๓๕ เมตร (พร้อมสายโอเวอร์เฮด) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอกปักเสา คอร.๙ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑,๐๖๕ เมตร (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน 227,524.45 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 15,926.71 บาท

รวมเป็นเงิน 243,451.16 บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน 553,487.14 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๘๘/๒๕๖๑
อนุมัติ

ตำแหน่ง นายกฤณา สิทธิโชค
ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)
ชก.บค. นักวิชาการแผน กผ.บค.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)