



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายจรูญ ประเสริฐ

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗/๔๕๓๖๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายจรูญ ประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๓๑ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงรื้อถอนเสา คอร.๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น (นำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๔ ต้น) , ปีกเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น , รื้อถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร, พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๙๑๕ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงรื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนคลัง) , ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำรื้อถอนเสา คอร. ๘ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น (ส่งคืนคลัง) , รื้อถอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๓๐๐ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๓๐๐ เมตร) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอกพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๐๐ เมตร (เพิ่มเฟส) (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน 70,247.56 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙% เป็นเงิน 4,917.33 บาท

รวมเป็นเงิน 75,164.89 บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน 2,487,029.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๙๑/๒๕๖๑

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทศิริสุข)
ผ.บค. รักษาการแทน ผ.บค.

ตำแหน่ง (นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)