



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายโสม ไพลีสูตร (พร้อมเพื่อนบ้าน)

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗/๙๔๐๒๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ บ้านอยู่อาศัย หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายโสม ไพลีสูตร (พร้อมเพื่อนบ้าน) บ้านเลขที่ ๘๗/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน

จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ บ้านอยู่อาศัย หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน

จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานีใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะทางจากสถานีประมาณ ๓๕ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงปักเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๗๐ เมตร

พร้อมสายโอเวอร์เฮด (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงรีดร้อนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับมาใช้ใหม่) ,

ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำรีดร้อนเสา คอร. ๘ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น (ส่งคืนคลัง) , รีดร้อนสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง

๔๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) , รีดร้อนสาย ๕๐ AW จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร (ส่งคืนคลัง) , พาดสาย ๕๐ AW

จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอกปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น, พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๓๐ เมตร

(งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน 116,135.08 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 8,129.46 บาท

รวมเป็นเงิน 124,264.54 บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน 665,801.92 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๑๖/๒๕๖๑

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทศิริสุข)

ผ.บค. รักษาการแทน ผ.บค.

ตำแหน่ง (นายธีระ สุขเจริญ)

ผจก.กฟอ.สอยดาว

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)