



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางสำรอง ลิมศรีพนากกร

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๗๔๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบ.ค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางสำรอง ลิมศรีพนากกร บ้านเลขที่ ๒๐/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๓๕ กม.
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกหม้อแปลงหรือถอมหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนคลัง) , ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอกบึงเสา คอร.๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน ๑๐,๐๓๗.๘๘ บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗๐๒.๖๕ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๐,๗๔๐.๕๓ บาท
- ๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๒๔,๑๖๔.๔๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๐๑๖/๒๕๖๒
อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายสมคิด โอษฐ์ทร)
นบท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)
ขผ.บค

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒