



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายธีรศักดิ์ สุธรรมพงษ์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ 120000872062 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายธีรศักดิ์ สุธรรมพงษ์ เลขที่ ๔๔ ซอยพื้งมี ๑๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำปักเสา คอร. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๕ ต้น , พาดสาย ๔๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๒ เมตร รื้อถอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (นำกลับมาใช้) , รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงต่ำรื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกหม้อแปลงรื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๔ แผนกแรงสูงรื้อถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๓๐ เมตร , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๓๐ เมตร , ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำเป็นเงิน 78,205.17 บาท , แผนกรื้อถอนแรงต่ำเป็นเงิน 4,153.00 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน 5,765.07 บาท , รวมเป็นเงิน 88,123.24 บาท , กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 337,305.00 บาท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๕๖/๒๕๖๒

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)
รจก.(ท) กฟอ.สอด.

ตำแหน่ง (นายประเสริฐ จันทร์ศิริสุข)
ผ.บค.