



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายวิจารณ์ ส่วนดี

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ 120000876409 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายวิจารณ์ ส่วนดี เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับสวนผลไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๒๐ เมตร (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงต่ำร้อยถนนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น , ร้อยถนนสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐๐ เมตร (นำกลับมาใช้) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกแรงสูงปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น , พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๑๐ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๔ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำเป็นเงิน 120,904.73 บาท , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน 8,463.33 บาท , รวมเป็นเงิน 129,368.06 บาท , กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 576,560.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๔๗/๒๕๖๒
อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด

ตำแหน่ง

(นายอุทัย กอนแก้ว)
พนักงานช่าง