



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กพอ.สอยดาว ถึง ผจก.กพอ.สอยดาว
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายให้ กพอ.สอยดาว - ราษฎรนางดาววิภา เอี่ยมประเสริฐสุข

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๕๕๓๔๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ใช้ไฟ
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐๐/๗ ม.๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน
จ.จันทบุรี พิกัด Long : ๑๐๒.๒๗๕๐๔ Lat : ๑๒.๘๘๑๑๘

๑.๒ ตามอนุมัติที่ กกค.(น.)๒๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓.๒.๑ งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในกรณีนี้ ๑ ดังนี้ กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อราย (สำหรับการขยายเขตในทุกระยะทาง) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/สาขา มีอำนาจอนุมัติงานขยายเขตฯ โดย กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)(ขบ P-NHE๐๒.๐)

๑.๓ ตามอนุมัติที่ ก.๒ กษข.(งป)๒๕๕๔/๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ผงป.กษข.ก.๒ ได้บันทึกงบด้วย
T-Code C๓๗ ให้เรียบร้อยแล้วจำนวน ๓๘ กฟฟ. ในวงเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารเลขที่
๐๑๐๖๘๘๗๗๑๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

๒. รายละเอียด

๒.๑ นางดาววิภา เขี่ยมประเสริฐสุข บ้านเลขที่ ๑๐๐/๗ ม.๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ.รับไฟระบบ ๒๒ เควี. จากสถานีโป่งน้ำร้อน พีดเดอร์ ๖ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒.๒ มีราษฎรอาศัยรวม...๑...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟทั้งหมด โหลดเป็นแสงสว่างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยรายละประมาณ ๓,๓๐๐ วัตต์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ ๓.๓ กิโลวัตต์

๒.๓ สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....๒.....

๓. ข้อพิจารณา

ผบค. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ของนางสาวกัญญา มหเศรษฐพงษ์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีการดำเนินการ.../-๒-

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำปัสเสอร์ คอ. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

เงินทุนในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการเป็นเงิน๔,๗๘๕,๕๕๕.....บาท
โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑.	แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....	-.....	บาท
๒.	แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....	-.....	บาท
๓.	แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....	๔,๗๘๕,๕๕๕.....	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔,๗๘๕,๕๕๕.....	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังเลขที่ RD๒๒-๐๑๐/๖๓๐๑๕๒,
ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายประเสริฐ จันทรศิริสุข)

ทพ.บค.

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทพ.บค.,ทพ.กส.,ทพ.ปป.

ที่ สอด.(บค.) ๐๑๐/๒๕๖๓

อนุมัติในหลักการ



(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)

รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.สอยดาว

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

แผนกบริการลูกค้า

โทรสาร. ๐-๓๙๓๘-๑๓๙๑

โทรศัพท์. ๐-๓๙๔๒-๑๗๑๖

โทรดาวเทียม. ๑๖๐๓๕